

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

115191, г. Москва, 2-ой Тульский переулок, д.4

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание - 4 этажа, 3074,9 кв. м

- часть здания - этажи

- наличие прилегающего земельного участка(да) 3597 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический Университет» (ГАОУ ВО МГПУ).

Адрес места нахождения организации: 115191, г. Москва, 2-ой Тульский переулок, д.4

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)_____ государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская д.15. строение 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями)
– 1 обучающийся, 3 группа инвалидности, специальное оборудование не требуется;
с нарушениями зрения – 1 обучающийся, 3 группа инвалидности, специальное оборудование не требуется;
с нарушениями слуха – нет.

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с комментариями)	отсутствует
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)			—
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)			—
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект	+		
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+		
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)	+		
7.	поручни на пандусах	+		
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников			—
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			—
10.	входная дверь в здание: ☐ одна створка распашная ☐ две створки распашные ☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся) ☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка) ☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»	+ + +		
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы	+		
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания			—

15.	<u>лестницы здания:</u> ☐ ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов) ☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ поручни с 2-х сторон ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	+				— — +
16.	<u>специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</u> ☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины					—
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+				
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)					—
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора					—
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)					—
21.	контрастная окраска дверных наличников					—
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ						
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)					—
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/ классах)					+
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории					—
25.	дополнительное освещение на рабочем месте					—
26.	диктофоны для записи лекций					—

27.	Тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)			—
28.	приборы для письма по Брайлю			—
29.	увеличительные приборы			—
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.			—
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	+		

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Выполнено в 2018 г.
2.	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	2022 г.
3.	<i>Переоборудование лестниц здания:</i> ☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ поручни с 2-х сторон тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	Выполнено в 2018 г.
4.	<i>Оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</i> ☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) поручни вокруг раковины	2022 г.
5.	Оснастить светодиодными информационными экранами («бегущая строка»)	2022 г.

6.	Оснастить знаками доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	2022 г.
7.	Оборудовать кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	2022 г.
8.	Произвести контрастную окраску дверных наличников	2022 г.
9.	<i>Оснастить реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ</i> ☐ звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал) ☐ стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах) ☐ тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории ☐ дополнительное освещение на рабочем месте ☐ диктофоны для записи лекций ☐ тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг») ☐ приборы для письма по Брайлю ☐ увеличительные приборы ☐ персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.)	2022 г.
10	<i>Оформить версию для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения</i>	2022 г.