Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

121151 г. Москва, Кутузовский проспект д.24

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Дополнительное образование

Сведения об объекте:

- часть здания ____1____этаж__312___ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (**да,** нет); ____нет_____ кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» Центр Диагностики и Консультации « Благо» Институт Непрерывного Образования (ГАОУ ВО МГПУ ЦДиК «Благо» ИНО)

Адрес места нахождения организации: 121151, г.Москва, Кутузовский проспект д.24

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _____государственная_____

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная_____

Наименование и адрес вышестоящей организации: Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 50

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

с нарушениями зрения – 2 человека;

с нарушением слуха – 41 человека

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

N п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	наличие частичное (с комментариями)	отсутствие
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)	+		
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)			+
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект			+
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+		
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)		Пандуса нет	+
7.	поручни на пандусах			+
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников			+
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			+
10.	входная дверь в здание: одна створка распашная **две створки распашные** автоматическая раздвижная	+		

	открывающаяся в обе стороны (качающаяся) автоматическая распашная вращающаяся (вертушка) **оборудована звонком и/или домофоном** **наклейка безопасности «желтый круг»**	 + +		
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота – не более 0,025 м)/полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы	+		
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания			+
15.	<u>лестницы здания:</u> **ширина марша лестницы – не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов)** **контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов** непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны поручни с 2-х сторон тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы		Лестниц нет	
16.	<u>специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</u> **туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м)** **специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид»** кнопка вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта крючки для одежды, костылей и других принадлежностей откидной поручень справа/слева со стороны пересадки **умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м)** поручни вокруг раковины	+ + + +		 + + + +
17.	системы звукового, в том числе пожарного оповещения	+		

18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)	+		
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора			+
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)			+
21.	контрастная окраска дверных наличников			+
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)			+
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах)			+
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории			+
25.	дополнительное освещение на рабочем месте	+		
26.	диктофоны для записи лекций			+
27.	Тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)			+
28.	приборы для письма по Брайлю			+
29.	увеличительные приборы			+
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.		персональные компьютеры	
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	+		

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с	Сроки

	требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	-
2	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	-
3	Переоборудование лестниц здания: □ Установление непрерывного поручня перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны □ Установление поручней с 2-х сторон □ Размещение тактильных номеров этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	-
4	Дооснащение специально оборудованных санитарно-гигиенических помещения здания (туалетные комнаты на 1-2 этажах для инвалидов с двигательными нарушениями): □ кнопкой вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта □ крючками для одежды, костылей и других принадлежностей □ откидным поручнем справа/слева со стороны пересадки □ поручнями вокруг раковины	-
5	Оборудование санитарно-гигиенических помещений здания (туалетные комнаты на 3-5 этажах для инвалидов с двигательными нарушениями): □ туалет (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) □ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» □ кнопка вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта □ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей □ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки □ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) □ поручни вокруг раковины	-
6	Установление кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	-
7	Произвести контрастную окраску дверных наличников	-