

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

105064 г. Москва, Малый Казённый пер., 5Б

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4-5-6 этажей с цокольным этажом и подвалом: 10910.1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4174 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ).

Адрес места нахождения организации: 105064 г. Москва, Малый Казённый пер.,
5Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090, г. Москва, ул. Большая
Спасская д.15. строение 1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению**

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями)

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями) – 5 человек;
- с нарушениями зрения – 2 человека;
- с нарушениями слуха – нет.

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с комментариями)	отсутствует
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)		+ возможна на территории с разрешения директора	
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями - 2,9 м, для инвалида-			
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект	+		
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне			
6.	пандусы (макс, длина - 36 м, ширина - от 0,9 м до 1 м)	+		
7.	поручни на пандусах	+		
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников	+		
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			
10.	входная дверь в здание: ☐ одна створка распашная ☐ две створки распашные	+		

	☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся) ☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка) ☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»	-		
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина - не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у группы		+Резиновые коврики на крыльце из гранита	
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания	-		
15.	лестницы здания:			
	☐ ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов)	+		
	☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов	-		
	☐ непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ поручни с 2-х сторон	+		
	☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	-		
16.	специально оборудованные санитарно-помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):			
	☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м)		+только на 1-м этаже	
	☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид»	-		
	☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта	-		
	☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола.	-		
	☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз	-		
	☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м)	+		
	☐ поручни вокруг раковины	-		
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+		
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)	-		
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	-		
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	-		

21.	контрастная окраска дверных наличников	-		
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)	-		
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах)	-		
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории	-		
25.	дополнительное освещение на рабочем месте	-		
26.	диктофоны для записи лекций	-		
27.	тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)	-		
28.	приборы для письма по Брайлю	-		
29.	увеличительные приборы	-		
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.)	-		
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	-		

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Оборудование места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)	2019
2	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017
3	Оснащение входной двери звонком и/или домофоном и наклейка безопасности «желтый круг»	2017

4	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	2019
5	Переоборудование лестниц здания: ☐ оформление контрастных желтых полос на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ тактильных номеров этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	2018
6	Дооснащение специально оборудованных санитарно-гигиенических помещения здания (туалетные комнаты на 1 этаже для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ специальным символом на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопкой вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючками для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ откидным поручнем справа/слева со стороны пересадки ☐ поручнями вокруг раковины	2018
7	Оборудование санитарно-гигиенических помещений здания (туалетные комнаты на 2-6 этажах для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ туалет (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины	2019-2020
8	Установить светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)	2019
9	Установить знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	2018
10	Установление кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	2019
11	Произвести контрастную окраску дверных наличников	2017
12	Разработка версии для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	2017

