

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

127287 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 27

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4075,5 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5141 кв. м

**Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):**

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

Адрес места нахождения организации: 127287 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд,
дом 27

**Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):** оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

**Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная):** региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090, г. Москва, ул.Большая
Спасская д.15. строение 1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению**

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность):** _____

**Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):** на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями) (нет); **+ 2 ИИЯ**
- с нарушениями зрения (нет); **+ 1 ИИЯ**
- с нарушениями слуха – да (1). **+ 1 ИИЯ**

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с комментариями)	отсутс твие
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)			+
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)			+
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект	+		
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		+(информация на табличке, возможно, не актуальна, т.к. устанавливалась до объединения институтов)	
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)	+		
7.	поручни на пандусах	+		
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников			+

9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			+
10.	<u>входная дверь в здание:</u> ☒ одна створка распашная ☐ две створки распашные ☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся) ☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка) ☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»	+		
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)		+ (имеются помещения с шириной дверного проёма 0,8 м.)	
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие		+ (пороги входной группы, частично пороги при входе на этажи)	
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы		+ (вестибюльные ковры внутри здания)	
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания			+
15.	<u>лестницы здания:</u> ☒ ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов) ☒ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ поручни с 2-х сторон ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	+		
16.	<u>специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</u>		+ (одна туалетная комната на первом этаже)	

	☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☒ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины			
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+		
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)		+	(один экран на первом этаже)
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора			+
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)			+
21.	контрастная окраска дверных наличников			+
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)			+
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах)			+
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории			+
25.	дополнительное освещение на рабочем месте			+
26.	диктофоны для записи лекций			+
27.	тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)			+
28.	приборы для письма по Брайлю			+
29.	увеличительные приборы			+

30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.			+
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения			+

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017
2	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	2019
3	Переоборудование лестниц здания: ☐ Установление непрерывного поручня перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ Установление поручней с 2-х сторон	2018-2019
4	Дооснащение специально оборудованных санитарно-гигиенических помещения здания (туалетные комнаты на 1 этаже для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ кнопкой вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючками для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ откидным поручнем справа/слева со стороны пересадки ☐ поручнями вокруг раковины	2018
5	Оборудование санитарно-гигиенических помещений здания (туалетные комнаты на 2-5 этажах для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ туалет (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м)	2019-2020

	☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины	
6	Установление кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	2019
7	Произвести контрастную окраску дверных наличников	2017
8	Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: ☐ стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/ классах) ☐ тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории ☐ увеличительные приборы ☐ персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.	2018-2020
9	Разработка версии для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	2017