

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

129090 г. Москва, Протопоповский переулок, д. 5

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание четырёхэтажное, 3 356,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5 388 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

Адрес места нахождения организации: 129090 г. Москва, Протопоповский переулок, д. 5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090 г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, строение 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с комментариями)	отсутствует
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)	-		
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)	-		
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект	+		
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-		
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)	+		
7.	поручни на пандусах	+		
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников	-		
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников	-		
10.	<u>входная дверь в здание:</u> ☐ одна створка распашная ☐ две створки распашные ☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся) ☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка)	+		

	☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»			
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы	+		
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания	-		
15.	лестницы здания: ☐ <u>ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов)</u> ☐ <u>контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов</u> ☐ <u>непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны</u> ☐ <u>поручни с 2-х сторон</u> ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	+ + + +		
16.	специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ <u>туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м)</u> ☐ <u>специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид»</u> ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ <u>умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м)</u> ☐ поручни вокруг раковины	+ + +		
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+		
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)	-		
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	-		

20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	-		
21.	контрастная окраска дверных наличников	-		
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)	-		
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах)	-		
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории	-		
25.	дополнительное освещение на рабочем месте	-		
26.	диктофоны для записи лекций	-		
27.	тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)	-		
28.	приборы для письма по Брайлю	-		
29.	увеличительные приборы	-		
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.	-		
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	-		

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
----------	--	-------

1	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017
2	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	2019
3	Переоборудование лестниц здания: ☐ Размещение тактильных номеров этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	2018
4	Оборудование светодиодными информационными экранами («бегущая строка»)	2019
5	Оборудование знаками доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	2018
6	Установление кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	2019
7	Произвести контрастную окраску дверных наличников	2017
8	Разработка версии для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	2017
9	Оснастить реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: звуковыми маяками и информаторами (информационный сенсорный терминал), стационарной звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования (в аудиториях), тактильной схемой движения по зданию и прилегающей территории, дополнительным освещением на рабочем месте, тифлофлешплеерами (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»), приборами для письма по Брайлю, увеличительными приборами, персональными компьютерами, техническими приспособлениями (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.	2018-2020