

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

119261 г. Москва, ул.Шереметьевская д.29

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4118.0 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9238,0 кв.

**Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):**

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

Адрес места нахождения организации:

119261 г. Москва, ул.Шереметьевская д.29

**Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):** оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
государственная

**Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная):** региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090, г. Москва, ул.Большая
Спасская д.15. строение 1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению**

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность):** _____

**Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):** _____ на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
 инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями)
 – 1 человек;
 с нарушениями зрения – нет;
 с нарушениями слуха – нет;
 инвалиды по общему заболеванию – нет

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с комментариями)	отсутствие
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)			–
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)			–
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект	+		
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток	+		
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне			–
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)			–
7.	поручни на пандусах			–
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников			–
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			–
10.	<u>входная дверь в здание:</u> ☐ одна створка распашная ☐ две створки распашные ☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся)	+	1 входная дверь	– – –

	☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка) ☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»	+		— — —
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы			—
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания			—
15.	<u>лестницы здания:</u> ☐ ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов) ☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ поручни с 2-х сторон ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	 + +	1,75	— — —
16.	<u>специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</u> ☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины	+	1этаж + неоткидной поручень	— — — — —
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+		
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)			—

19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора			—
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)			—
21.	контрастная окраска дверных наличников			—
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)			—
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах)			—
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории			—
25.	дополнительное освещение на рабочем месте			—
26.	диктофоны для записи лекций			—
27.	Тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)			—
28.	приборы для письма по Брайлю			—
29.	увеличительные приборы			—
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.			—
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения			—

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
----------	--	-------

1.	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017 выполнено
2.	Оборудование пандусами (макс, длина - 36 м, ширина — от 0,9 м до 1 м) с поручнями	2019
3.	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	2019 не выполнено
4.	Оснащение противоскользящим напольным покрытием у входной группы	2018 не выполнено
5.	Переоборудование лестниц здания: ☐ Окраска контрастных желтых полос на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ Установление поручней с 2-х сторон ☐ Размещение тактильных номеров этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	2018-2019 выполнено частично
6.	Дооснащение специально оборудованных санитарно-гигиенических помещения здания (туалетные комнаты на 1 этаже для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ кнопкой вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючками для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ поручнями вокруг раковины	2018 не выполнено
7.	Оборудование санитарно-гигиенических помещений здания (туалетные комнаты на 2-4 этажах для инвалидов с двигательными нарушениями): ☐ туалет (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины	2019-2020 Выполнено частично п.1 и п.2
8.	Установление светодиодного информационного экрана («бегущая строка»)	2019 не выполнено

9.	Установление знаков доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора	2018 выполнено
10.	Установление кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	2019 не выполнено
11.	Произвести контрастную окраску дверных наличников	2017 не выполнено
12.	Разработка версии для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения	2017 не выполнено

Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ- не актуален по причине отсутствия инвалидов.