

**Доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)**

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

123022 Столярный пер., д.16, стр.1

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5841,3 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да); 7167 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

Адрес места нахождения организации: 123022 Столярный пер., д.16, стр.1

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 129090, г. Москва, ул.Большая Спасская д.15. строение 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность, научная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями) – 0;

с нарушениями зрения – 1;

с нарушениями слуха – 1.

III. Оценка доступности объекта для лиц с инвалидностью и ОВЗ

№ п/п	Основные показатели доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ	наличие полное	Наличие частичное (с	отсутст вие
-------	---	----------------	----------------------	-------------

			комментария ми)	
Материально-техническая обеспеченность				
1.	парковка для автомобилей вблизи объекта (в радиусе 100 м)	+		
2.	места на парковке для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обозначенных специальными символами в виде пиктограммы «инвалид» (ширина парковочного места: для инвалида, пользующего тростью или костылями – 2,9 м, для инвалида-колясочника – 3,5 м)			+
3.	возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект		+	(шлагбаум жилого дома)
4.	достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время суток		+	
5.	вывеска при входе на объект с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+		
6.	пандусы (макс. длина – 36 м, ширина – от 0,9 м до 1 м)	+		
7.	поручни на пандусах	+		
8.	адаптированный лифт, доступный для инвалидов-колясочников			+
9.	лестничный электрический подъемник для перемещения инвалидов-колясочников			+
10.	<u>входная дверь в здание:</u> ☐ одна створка распашная ☐ две створки распашные ☐ автоматическая раздвижная ☐ открывающаяся в обе стороны (качающаяся) ☐ автоматическая распашная ☐ вращающаяся (вертушка) ☐ оборудована звонком и/или домофоном ☐ наклейка безопасности «желтый круг»	+		нет нет нет нет нет нет нет
11.	дверные проемы в стенах, лестничных маршах (ширина – не менее 0,9 м)	+		
12.	дверные пороги снаружи и внутри объекта (высота не более 2,5 см) /полное отсутствие	+		
13.	противоскользящие напольные покрытия у входной группы			+
14.	рельефное и контрастное покрытие (плитка) для получения информации о направлении движения, наличии препятствий (двери, дорога, ступени) в коридорах здания			+
15.	<u>лестницы здания:</u>			

	☐ ширина марша лестницы не менее 1,35 м (при отсутствии лифтов) ☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ непрерывный поручень перил по всей высоте лестницы с ее внутренней стороны ☐ поручни с 2-х сторон ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	+ + + +		нет нет
16.	<u>специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</u> ☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабине) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м) ☐ поручни вокруг раковины	+ (на 1 этаже)		
17.	система звукового, в том числе пожарного оповещения	+		
18.	светодиодные информационные экраны («бегущая строка»)			+
19.	знаки доступности (ориентировочные знаки, указывающие на направления движения) на стенах коридора			+
20.	кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)			+
21.	контрастная окраска дверных наличников			+
Оснащение реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ				
22.	звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал)			+
23.	стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/ классах)			+
24.	тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории			+
25.	дополнительное освещение на рабочем месте			+
26.	диктофоны для записи лекций			+

27.	тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг»)			+
28.	приборы для письма по Брайлю			+
29.	увеличительные приборы			+
30.	персональные компьютеры, технические приспособления (специальные клавиатуры, джойстики, сенсорные планшеты, и т.д.			+
Информационная обеспеченность структурного подразделения университета				
31.	версия для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения			+

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Изготовление вывески при входе на объект с названием организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	выполнено
2.	Нанести наклейку безопасности «желтый круг» на входную дверь	выполнено
3.	Покрытие рельефной и контрастной плиткой дорог, дверей, ступеней для получения информации о направлении движения, наличии препятствий в коридорах здания	не выполнено
4.	Оборудование противоскользящими напольными покрытиями у входной группы	выполнено
5	<i>Переоборудование лестниц здания:</i> ☐ контрастные желтые полосы на первой и последней ступени лестниц для обозначения ее габаритов ☐ поручни с 2-х сторон ☐ тактильные номера этажей (шрифтом Брайля) на поручне лестницы	выполнено
6.	<i>Оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений 2-3 этажей здания (туалетные комнаты для инвалидов с двигательными нарушениями):</i> ☐ туалет на каждом этаже (размеры кабины: ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; ширина двери 0,9 м) ☐ специальный символ на двери в виде пиктограммы «инвалид» ☐ кнопка вызова (в кабинке) сигнализации для связи с постом охраны/администрацией объекта ☐ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей- не выше 1,3 м от пола. ☐ откидной поручень справа/слева со стороны пересадки на унитаз ☐ умывальные раковины (высота от пола до борта 0,7-0,8 м)	не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено выполнено выполнено

	поручни вокруг раковины	
7.	Оснастить светодиодными информационными экранами («бегущая строка»)	не выполнено
8.	Оборудовать кнопки вызова помощника в экстренной ситуации (на каждом этаже)	не выполнено
9.	Произвести контрастную окраску дверных наличников	не выполнено
10	<i>Оснастить реабилитационным оборудованием и техническими средствами, облегчающими процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ</i> ☐ звуковые маяки и информаторы (информационный сенсорный терминал) ☐ стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (в аудиториях/классах) ☐ тактильная схема движения по зданию и прилегающей территории ☐ дополнительное освещение на рабочем месте ☐ диктофоны для записи лекций ☐ тифлофлешплеер (устройство для воспроизведения звуковых и электронных текстовых файлов, «говорящих книг») ☐ приборы для письма по Брайлю ☐ увеличительные приборы	не выполнено
11	<i>Оформить версию для слабовидящих людей на сайте структурного подразделения</i>	выполнено